



# WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

ul. Powstańców 41A  
40-024 Katowice

tel.(0-32) 20 77 897, tel./fax (0-32) 20 77 897  
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl  
<http://www.katowice.pios.gov.pl>

Katowice, dnia 16.07.2012r.

## DOSTAWA KONTENERA Z WYPOSAŻENIEM POMOCNICZYM DLA WIOŚ KATOWICE Znak sprawy: AT.272.14.2012

### Pytanie i odpowiedź do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 12.07.2012 r. otrzymał zapytanie następującej treści:

„Czy Zamawiający dopuści kontener o parametrach technologicznych:

PODŁOGA zaczynając od dołu:

- blacha trapezowa T6
- wełna mineralna grubości 10 mm
- płyta Durelis V313 o grubości 22 mm
- wykładzina PVC GAMRAT REKORD 31 (antyelektrostatyczna) Prestiż Perła o grubości 1,6 mm.

STROPODACH (spadek nie większy niż 5%) warstwowy pokryty od zewnątrz:

- blachą ocynkowaną o grubości 1 mm, pokryta farbą antypoślizgową (kolor szry-289)
  - płyta Durelis V313 o grubości 10 mm
  - wełna mineralna o grubości 120 mm i gęstości ok. 120 kg/m<sup>3</sup>
  - blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym, kasety w kolorze RAL 9002
- Przy założeniu spełnienia wymaganych przez Państwa parametrów technicznych:
- współczynnik przenikania ciepła płyty >0,3 [W/m<sup>2</sup>K]
  - wytrzymałość na obciążenie dachu min. 250 kg/m<sup>2</sup>”.

### Odpowiedź:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że nie dopuści kontenera, którego wypełnienie będzie stanowiła wełna mineralna. W załączniku nr 1 do SIWZ Tabela nr 2 „Kontener z wyposażeniem” ujęte są minimalne wymagania z jakich materiałów technicznych kontener ma być wykonany.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach  
Anna Wrześniak